



4.3. BA 3 WV Breitenberg - Nord
 Rohrleitungslänge gesamt: ~ 800 m
 Rohrmaterial: HDPE PN 16/10
 Mindestdeckung Rohrleitung: 1.30 m
 Hausanschlüsse: 5 St.

1.2. Ausbau der WGA
 Bohrung Höpflberg 2
 Bohrpunkt 3
 Fl.-Nr.: 308, Gmkg. Breitenberg
 OK-Gel. ~633,10 mNHN

1.2. Ausbau der WGA
 Bohrung Höpflberg 2
 Bohrpunkt 2
 Fl.-Nr.: 310, Gmkg. Breitenberg
 OK-Gel. ~636,00 mNHN

2.2. Neubau
 Wasseraufbereitung für
 WGA Höpflberg 1+2

vorhandener
 Hochbehälter
 Breitenberg
 724,50 mNHN
 I = 450 m3

Pumpleitung zur
 gepl. Entsäuerung
 l ~ 545 m

Anschluss an
 best. Wasserleitung

LEGENDE:	
	geplante Wasserleitung
	bestehende Wasserleitung
	später geplante Leitungen / anderer Bauabschnitt

Angaben zur Kartengrundlage (Fesl + Bauer Ingenieure):		
	Ursprungs-Koordinatensystem:	Transformiert in Koordinatensystem:
UTM 32 (EPSG 25832)	X	
UTM 33 (EPSG 25833)		
GK4 (EPSG 5678)		X
Höhenbezugssystem: Deutsches Haupthöhennetz (DHHN16, NHN-Höhen, Status 170)		

Alle Maße sind vor Bauausführung zu prüfen! Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.
 Pläne, Berechnungen und sonstige technische Unterlagen des Entwurfsverfassers sind urheberrechtlich geschützt. Jede gänzliche oder teilweise Veröffentlichung ist nur mit Zustimmung des Entwurfsverfassers zulässig; ebenso die Weitergabe, Vervielfältigung und die wiederholte Nutzung durch Dritte oder den Auftraggeber selbst!

Index	Änderungen	geänd. am	Name	gepr. am	Name
LPH2 VORPLANUNG					
Vorhaben:			Anlage:		
Wasserversorgung Breitenberg 4.3. BA3 Wasserverteilung Breitenberg Nord			Plan Nr.: V_43_01a		
			Datum		
Gemarkung:		Darstellung:			
Maßstab:		Lageplan			
1:2500		entw.		Dipl.- Ing. (FH) G. Fesl	
		gez.		F. Kainz	
		gepr.		Dipl.- Ing. (FH) G. Fesl	
Vorhabensträger:		Entwurfsverfasser:		 Buchberger Str. 35, 94051 Hauzenberg Tel. 08586/97997-0, Fax -52 Hauzenberg, 15.02.2023	
Gemeinde Breitenberg Rathausplatz 3 94139 Breitenberg		Ort, Datum Unterschrift			